

建築材料樣品試驗報告



報告編號：TB-23-00653
C-23-01733

頁數：1 OF 1
報告日期：112年02月23日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：銘鋹企業有限公司
 供料廠商：-----
 樣品名稱：樓地板隔音墊
 送驗人員：銘鋹企業有限公司-簡琨展
 收件日期：112年02月15日
 試驗日期：112年02月15日~112年02月23日

備註：1.以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-23-00920 C-23-03870，收件日期：112年02月13日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
總氣離子含量 (%)	0.0	CNS 14164 : 2017


註：1.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告
 2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

#產品相關資訊如下：

產品名稱：樓地板隔音墊
 產品型號：DSB201
 產品成份：DSB膠A膠、PET隔音墊、DSB膠B膠、卜特蘭水泥(第一型)1:3水泥砂、8 mm軟質緩衝材
 產品厚度：40 mm
 統一編號：83467755
 委託單位地址：新北市新店區安祥路67巷27號2樓
 委託單位負責人：簡琨展
 負責人身份證號：F122724***

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準


 報告簽署人